

Posizione su lay-out	Descrizione posizione monitorata	L _{Aeq,Tr} dB(A)		Valore limite assoluto d'immissione da rispettare articolo 6 comma 1 D.P.C.M. 1.3.1991 - periodo diurno	Valore limite assoluto d'immissione da rispettare articolo 6 comma 1 D.P.C.M. 1.3.1991 - periodo notturno
		periodo diurno	periodo notturno		
A	Ingresso stabilimento	61,0	61	zona esclusivamente industriale 70 dB(A)	zona esclusivamente industriale 70 dB(A)
B1	Zona perimetrale esterna, frontale linea carbone	62,0	61,5		
B2	Zona perimetrale esterna, frontale linea carbone	60,5	60,5		
C	Prossimità cabina elettrica (fronte condotti di emissione E1 ed E2)	64	64,0		
D	Zona silos	$62+3k_t=65$	$55+3k_t+3k_b=61$		
E1	Strada Contrada Pilone (area recettori sensibili)	47,5	51,5	tutto il territorio Nazionale 70 dB(A)	tutto il territorio Nazionale 60 dB(A)
E2	Strada Contrada Pilone (area recettori sensibili)	39,5	42,0		
F	Strada Contrada Pilone (area edificio dismesso)	48,5	51,0		
G	Fronte zona premiscelati	47,5	44,0	zona esclusivamente industriale 70 dB(A)	zona esclusivamente industriale 70 dB(A)
H	Inizio strada sterrata fronte zona premiscelati	51,0	51,5		
I	Strada sterrata fronte zona premiscelati	57,5	57,0		
L	Zona strada contrada pilone	40,5	41,5	tutto il territorio Nazionale 70 dB(A)	tutto il territorio Nazionale 60 dB(A)